



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 1 - нулевой защитный проводник (входит в состав питающих кабелей);
- 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов;
- 3 - заземляющий проводник;
- 4 - заземляющее устройство (внешнее);
- 5 - токоотвод системы молниезащиты;
- 6 - проводник рабочего (функционального) заземления;
- 7 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов;
- С1, С2, С3 - металлические трубы канализации, водопровода, систем отопления (на вводе в здание).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач.		Матигоров			06.15.
ГИП		Рудь			06.15.
Разраб.		Истомин		Истомин	06.15.
Н. контр.		Рудь			06.15.

04-15-ЭМ

Рынок расположенный по адресу: г.Тюмень ул. Широтная

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Принципиальная схема системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты

ООО "Графика"